

令和7年度 2月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水			
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	30	0	6	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l									
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l									
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l									
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l									
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		<0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.008		0.006		0.009			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.003		0.007			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.012		0.008		0.011			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.003		0.007			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.004		0.002		0.002			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l		<0.008		<0.008		<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		毎年10月検査		3年毎 8月検査		毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l				0.01			<0.01		0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l				0.01			<0.01		0.02
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l				3年毎 8月検査			3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	<0.001		<0.001	<0.001					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	6.4		3.8	3.4					
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	18.9		17.6	14					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	12.7		13.8	13.6					
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査		3年毎 8月検査	3年毎 8月検査					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l	3年毎 8月検査		3年毎 8月検査	3年毎 8月検査					
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	毎年10月検査		毎年9月検査	毎年10月検査	毎年9月検査		毎年10月検査		毎年9月検査
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l			3年毎 8月検査		3年毎 8月検査				3年毎 8月検査
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l			0.5		0.5				0.9
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l			0.5		0.5				0.9
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l			6.53		7.01				6.72
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.67	6.88	6.61						
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし			
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	度	3.93	0.13	1.78	0.58	3.41	0.87			
51	濁度	2度以下	度	1.89	0.01	0.21	0.04	0.24	0.05			
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.24	原水は対象外	0.32	原水は対象外	0.2			

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。