

令和7年度 3月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水						
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	24	0	1	0	1	0						
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l												
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l												
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l												
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l												
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l												
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06						
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l							毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	17.9	19.9	11.1	16.2	18.3	13.1						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l												
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査						
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l												
42	ジオスミン	0.0001mg/l以下	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l												
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l												
47	pH値	5.8以上8.6以下								7.24	7.5	7.65	7.64	7.5	7.45
48	味	異常でないこと								原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと								異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度							4.69	0.17	2.17	0.44	3.98	1.05
51	濁度	2度以下	度							0.79	0	0	0	0.01	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l							原水は対象外	0.22	原水は対象外	0.32	原水は対象外	0.22

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。