

令和8年度 4月 土別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	土別原水	土別浄水	上土別原水	上土別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	45	0	19	0	4	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l						
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l						
21	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06	原水は対象外	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l						
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
26	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l						
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l						
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 3ヶ月毎検査
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l						
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l						
38	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	20.6	21.3	28.2	24.5	30.8	30.5
40	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査	毎年10月検査	3年毎 8月検査 毎年9月検査
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l						
45	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l						
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.81	6.93	7.03	6.99	6.77	6.97
48	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	8.4	0	3.95	0.8	4.29	1.45
51	濁度	2度以下	度	14.94	0	2.96	0	2.12	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.2	原水は対象外	0.24	原水は対象外	0.22

※「<0.0003」等の「<」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。