令和8年度　　8月　士別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	士別原水	士別浄水	上士別原水	上士別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	16	0	27	0	70	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l		<0.004		<0.004		<0.004
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l		0.42		0.27		0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l	毎年10月検査		毎年10月検査		毎年10月検査	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	mg/l		<0.000005		<0.000005		<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
22	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l		0.14		0.16		0.13
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l		<0.002		<0.002		<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l		0.0152		0.0282		0.0497
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		<0.003		<0.003		0.005
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.0011		0.0005		0.0002
27	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l	原水は対象外	<0.001	原水は対象外	<0.001	原水は対象外	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l		0.0212		0.0342		0.054
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l		0.01		0.023		0.028
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l		0.0049		0.0055		0.0041
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l		<0.0002		<0.0002		<0.0002
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l		<0.008		<0.008		<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l		<0.01		<0.01		0.016
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎	毎年10月検査	3年毎	毎年10月検査	3年毎
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l		<0.001		<0.001		<0.001
39	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l		6.5		3.8		3.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	18.6	20.5	25.5	24.5	23	23.1
41	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l		毎年9月検査		毎年9月検査		毎年9月検査
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	毎年10月検査		毎年10月検査		毎年10月検査	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
46	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l		0.5		0.8		1.6
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.54	7.41	7.43	7.37	7.36	7.34
49	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	度	3.91	0.15	3.68	0.87	9.24	1.85
52	濁度	2度以下	度	0.76	0	0.33	0	0.81	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.23	原水は対象外	0.25	原水は対象外	0.16

※「<0.0003」等の「<」は、「～以下」の意味で、その検査機器で計ることができる「最小限界値以下」を表します。