令和8年度　9月　士別上水道水質検査結果

No.	検査項目	基準値(浄水)	単位	士別原水	士別浄水	上士別原水	上士別浄水	朝日原水	朝日浄水
1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	62	0	52	0	95	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	mg/l						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l						
8	六価クロム	0.02mg/l以下	mg/l						
9	亜硝酸性窒素	0.04mg/l以下	mg/l		<0.004		<0.004		<0.004
10	シアン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査
11	硝酸性及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	mg/l		0.55		0.38		0.58
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査		毎年10月検査		毎年10月検査	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l						
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	mg/l						
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	mg/l						
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	mg/l		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査		3年毎 8月検査
22	塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l		0.22		0.27		0.12
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l						
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	mg/l						
27	臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l	原水は対象外	3ヶ月毎検査	原水は対象外	3ヶ月毎検査	原水は対象外	3ヶ月毎検査
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	mg/l						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l						
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	3年毎	毎年10月検査	3年毎	毎年10月検査	3年毎
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査		3ヶ月毎検査
39	塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l		11.1		4.3		3.7
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	mg/l	26.6	33	22.9	23.1	22.5	24.7
41	蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l		<0.000001		<0.000001		<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	毎年10月検査	0.000001	毎年10月検査	<0.000001	毎年10月検査	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l		3年毎		3年毎		3年毎
46	フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l		8月検査		8月検査		8月検査
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	mg/l		1		1.3		2.1
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.36	8.06	7.65	7.97	7.55	7.57
49	味	異常でないこと		原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし	原水は対象外	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	度	6.95	0.23	3.54	1.4	8.38	3.11
52	濁度	2度以下	度	3.81	0	0.19	0	0.49	0
	残留塩素	0.1以上	mg/l	原水は対象外	0.18	原水は対象外	0.1	原水は対象外	0.12

※「＜0.0003」等の「＜」は「～以下」の意味で、その検査機器で測定できる「最小限界値以下」を表します。