

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 8 年 4 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市朝日町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市朝日町岩尾内6582番地				
許可(届出)年月日	平成13年8月24日(平成13年6月14日)	許可番号	環廃13-4号	技術管理者名	吉岡 秀敏
埋立地面積	5,000㎡	埋立容量	12,000㎡	しゃ水工	表面遮水工(2重遮水+漏水検地)
浸出水処理施設規模	20㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法+凝集沈殿法+砂ろ過+活性炭吸着処理+消毒		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破碎残渣、可燃ごみ)				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
その他ごみ	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(㎡)	0.0 ㎡
覆土量(㎡)	0.0 ㎡
覆土量(㎡)	0.0 ㎡
埋立残余容量(㎡)	4,796.4 ㎡
※令和6年11月末埋立残余容量4796.4㎡	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 8年4月9日	
検査結果日	令和 8年4月16日	
浸出水	pH	7.02
	BOD(mg/L)	4.1
	COD(mg/L)	13.1
	SS(mg/L)	75.0
	T-N(mg/L)	—
放流水	pH	7.53
	BOD(mg/L)	5.7
	COD(mg/L)	10.6
	SS(mg/L)	8.4
	T-N(mg/L)	—
地下水	電気伝導度(μS/cm) (上流)	22.0
	電気伝導度(μS/cm) (下流)	71.0
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果	○:異常なし ×:異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○			○			○				○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○			○				○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															