

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 4 月

施設設置者名	土別市				
施設名	土別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	土別市西土別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年4月25日	
検査結果日	令和 6年5月16日	
浸出水	pH	6.8
	BOD (mg/L)	3.5
	COD (mg/L)	12
	SS (mg/L)	87
	T-N (mg/L)	29
放流水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.9
	SS (mg/L)	1.0
	T-N (mg/L)	12
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	5.7
	電気伝導率(mS/m) (下流)	6.7
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.4
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	4.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	○	○				○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 5 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	m ³
埋立容量(m ³)	0 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年5月23日	
検査結果日	令和 6年6月12日	
浸出水	pH	6.8
	BOD (mg/L)	4.9
	COD (mg/L)	17
	SS (mg/L)	280
	T-N (mg/L)	37
放流水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.7
	SS (mg/L)	3
	T-N (mg/L)	23
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	5.9
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	7.2
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.8
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○	○	○	○			○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 6 月

施設設置者名	土別市				
施設名	土別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	土別市西土別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	20 m³
埋立容量(m³)	20 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年6月20日	
検査結果日	令和 6年7月19日	
浸出水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	2.8
	COD (mg/L)	15.0
	SS (mg/L)	130
	T-N (mg/L)	28
放流水	pH	7.1
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	7.8
	SS (mg/L)	1
	T-N (mg/L)	24
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	6.4
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.7
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.7
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 7 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	313,000㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	482 m ³
埋立容量(m ³)	482 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年7月11日	
検査結果日	令和 6年7月29日	
浸出水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	1.4
	COD (mg/L)	9.4
	SS (mg/L)	57
	T-N (mg/L)	22
放流水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.8
	SS (mg/L)	1
	T-N (mg/L)	20
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	6.6
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	7.6
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.7
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4.9
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 8 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	m ³
埋立容量(m ³)	0 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年8月8日	
検査結果日	令和 6年8月30日	
浸出水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	1.4
	COD (mg/L)	10.0
	SS (mg/L)	60
	T-N (mg/L)	24
放流水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.4
	SS (mg/L)	1
	T-N (mg/L)	14
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	6.9
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	7.6
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	5.9
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	5.0
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況												
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 9 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年9月26日	
検査結果日	令和 6年10月15日	
浸出水	pH	6.9
	BOD (mg/L)	2.5
	COD (mg/L)	12.0
	SS (mg/L)	61
	T-N (mg/L)	26
放流水	pH	7.1
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	7.8
	SS (mg/L)	<1.0
	T-N (mg/L)	21
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	7.1
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.9
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.2
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○				○	○	○	○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 10 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日		令和 6年10月24日
検査結果日		令和 6年11月12日
浸出水	pH	7.0
	BOD(mg/L)	1.6
	COD(mg/L)	8.5
	SS(mg/L)	54
	T-N(mg/L)	14
放流水	pH	7.0
	BOD(mg/L)	0.6
	COD(mg/L)	6.4
	SS(mg/L)	1
	T-N(mg/L)	18
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	7.1
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.6
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.7
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.5
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況												
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 11 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年11月21日	
検査結果日	令和 6年12月10日	
浸 出 水	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.6
	COD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	54
	T-N(mg/L)	24
放 流 水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	0.7
	COD(mg/L)	5.5
	SS(mg/L)	1
	T-N(mg/L)	17
地 下 水	電気伝導率(mS/m) (上流)	7.0
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.4
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.1

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○	○	○	○			○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 6 年 12 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	m ³
埋立容量(m ³)	0 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 6年12月12日	
検査結果日	令和 6年12月26日	
浸出水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	1.3
	COD (mg/L)	10.0
	SS (mg/L)	52
	T-N (mg/L)	22
放流水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.2
	SS (mg/L)	1
	T-N (mg/L)	19
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	6.4
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	7.3
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	5.1
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○			○	○	○	○	○					
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 1 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m ³)	0 m ³
覆土量(m ³)	m ³
埋立容量(m ³)	0 m ³
埋立残余容量(m ³)	24,380 m ³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m ³ →変更後:340,700m ³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年1月23日	
検査結果日	令和 7年2月12日	
浸出水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	3.0
	COD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	62
	T-N(mg/L)	20
放流水	pH	7.0
	BOD(mg/L)	0.7
	COD(mg/L)	6.2
	SS(mg/L)	1.0
	T-N(mg/L)	20
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	6.6
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.4
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.8
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.2

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○	○	○	○	○				○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 2 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年2月13日	
検査結果日	令和 7年2月28日	
浸出水	pH	7.3
	BOD (mg/L)	2.1
	COD (mg/L)	9.7
	SS (mg/L)	46
	T-N (mg/L)	22
放流水	pH	7.0
	BOD (mg/L)	0.6
	COD (mg/L)	6.0
	SS (mg/L)	1.0
	T-N (mg/L)	19
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	6.5
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.3
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5.7
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.2
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○				○	○	○	○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

士別市一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和 7 年 3 月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町学田				
許可(届出)年月日	昭和57年8月4日(昭和57年7月17日)	許可番号	衛施第715号	技術管理者名	今井 博明
埋立地面積	53,000㎡	埋立容量	340,700㎡	しゃ水工	
浸出水処理施設規模	240㎡/日	浸出水処理方式	低負荷活性汚泥法＋凝集沈殿法		
埋立対象廃棄物	一般・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	0.00 t
収集ごみ	0.00 t
直接ごみ(一廃)	0.00 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	t
中間処理残渣(t)	t
埋立ごみ量(t)	0.00 t
埋立ごみ量(m³)	0 m³
覆土量(m³)	m³
埋立容量(m³)	0 m³
埋立残余容量(m³)	24,380 m³
※令和6年3月末埋立残余容量24,380m³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
平成28年7月11日一般廃棄物処理施設軽微変更等届出 埋立容量の変更 変更前:313,000m³→変更後:340,700m³	

◆地下水、放流水等の状況		
採取日	令和 7年3月6日	
検査結果日	令和 7年3月25日	
浸出水	pH	7.3
	BOD (mg/L)	1.6
	COD (mg/L)	9.0
	SS (mg/L)	14
	T-N (mg/L)	16
放流水	pH	7.1
	BOD (mg/L)	<0.5
	COD (mg/L)	6.2
	SS (mg/L)	<1
	T-N (mg/L)	19
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	6.5
	電気伝導率(mS/m) (下流)	7.3
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6.0
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	5.7
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○		○			○	○	○	○	○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															