士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　4　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		111.34　t
	収集ごみ	74.08　t
	直接ごみ	37.26　t
中間処理残渣(t)		8.94　t
埋立ごみ量(t)		120.28　t
埋立ごみ量(㎥)		144　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		144　㎥
埋立残余容量(㎥)		59,872　㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		令和 7年4月24日
検査結果日		令和 7年5月16日
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	9.7
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.7
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	12.1
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	3.7
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.7
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.8

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○			○	○	○	○	○			○		○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　5　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	152.05	t
収集ごみ	105.41	t
直接ごみ	46.64	t
中間処理残渣(t)	9.58	t
埋立ごみ量(t)	161.63	t
埋立ごみ量(㎥)	194	㎥
覆土量(㎥)	80.0	㎥
埋立容量(㎥)	274	㎥
埋立残余容量(㎥)	59,598	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年5月22日	
検査結果日	令和 7年6月9日	
浸出水	pH	8.5
	BOD(mg/L)	4.3
	COD(mg/L)	310
	SS(mg/L)	11
	T－N(mg/L)	110
放流水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.7
	COD(mg/L)	210
	SS(mg/L)	10
	T－N(mg/L)	100
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.0
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.7
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	8.2
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.3

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○	○	○			○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　6　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	151.31	t
収集ごみ	92.52	t
直接ごみ	58.79	t
中間処理残渣(t)	8.64	t
埋立ごみ量(t)	159.95	t
埋立ごみ量(㎥)	192	㎥
覆土量(㎥)	80.0	㎥
埋立容量(㎥)	272	㎥
埋立残余容量(㎥)	59,326	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年6月18日	
検査結果日	令和 7年7月7日	
浸出水	pH	8.5
	BOD(mg/L)	3.7
	COD(mg/L)	270
	SS(mg/L)	10
	T－N(mg/L)	92
放流水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	3.2
	COD(mg/L)	210
	SS(mg/L)	200
	T－N(mg/L)	90
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.0
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	9.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.0
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	5.7
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.3

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　7　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	142.50	t
収集ごみ	84.38	t
直接ごみ	57.77	t
中間処理残渣(t)	15.21	t
埋立ごみ量(t)	157.36	t
埋立ごみ量(㎥)	189	㎥
覆土量(㎥)	555.0	㎥
埋立容量(㎥)	744	㎥
埋立残余容量(㎥)	58,582	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年7月17日	
検査結果日	令和 7年8月4日	
浸出水	pH	7.9
	BOD(mg/L)	76
	COD(mg/L)	300
	SS(mg/L)	85
	T－N(mg/L)	56
放流水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	1.5
	COD(mg/L)	140
	SS(mg/L)	1
	T－N(mg/L)	55
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.0
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.0
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	8.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.1
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.2

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　8　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	162.60	t
収集ごみ	108.01	t
直接ごみ	54.59	t
中間処理残渣(t)	10.69	t
埋立ごみ量(t)	173.29	t
埋立ごみ量(㎥)	208	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	208	㎥
埋立残余容量(㎥)	58,374	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年8月21日	
検査結果日	令和 7年9月8日	
浸出水	pH	8.2
	BOD(mg/L)	13
	COD(mg/L)	310
	SS(mg/L)	65
	T－N(mg/L)	97
放流水	pH	7.1
	BOD(mg/L)	11
	COD(mg/L)	250
	SS(mg/L)	220
	T－N(mg/L)	73
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	10.8
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	16.5
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	12.2
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	3.9
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	5.6
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	7.6

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　9　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	148.63	t
収集ごみ	99.94	t
直接ごみ	48.69	t
中間処理残渣(t)	13.19	t
埋立ごみ量(t)	161.82	t
埋立ごみ量(㎥)	194	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	194	㎥
埋立残余容量(㎥)	58,180	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年9月25日	
検査結果日	令和 7年10月17日	
浸出水	pH	8.4
	BOD(mg/L)	16
	COD(mg/L)	410
	SS(mg/L)	13
	T－N(mg/L)	110
放流水	pH	7.3
	BOD(mg/L)	4.7
	COD(mg/L)	330
	SS(mg/L)	69
	T－N(mg/L)	100
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	16.5
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	10.4
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	13.1
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.4
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	3.4
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.5

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○		○	○	○			○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　10　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	165.04	t
収集ごみ	115.85	t
直接ごみ	49.19	t
中間処理残渣(t)	5.61	t
埋立ごみ量(t)	170.65	t
埋立ごみ量(㎥)	205	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	205	㎥
埋立残余容量(㎥)	57,975	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年10月23日	
検査結果日	令和 7年11月4日	
浸出水	pH	8.4
	BOD(mg/L)	37.0
	COD(mg/L)	490
	SS(mg/L)	32
	T－N(mg/L)	96
放流水	pH	7.4
	BOD(mg/L)	16.0
	COD(mg/L)	340
	SS(mg/L)	14
	T－N(mg/L)	93
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	10.2
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.0
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	24.4
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	3.8
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	5.5
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	11.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　11　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)	106.59	t
収集ごみ	69.01	t
直接ごみ	37.58	t
中間処理残渣(t)	7.01	t
埋立ごみ量(t)	113.60	t
埋立ごみ量(㎥)	136	㎥
覆土量(㎥)	0.0	㎥
埋立容量(㎥)	136	㎥
埋立残余容量(㎥)	57,839	㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年11月19日	
検査結果日	令和 7年12月9日	
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	9.7
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.3
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	17.1
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	2.3
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	4.9
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	13.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
			○	○	○	○			○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○				○	○	○	○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　7　年　12　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		102.13　t
	収集ごみ	58.76　t
	直接ごみ	43.37　t
中間処理残渣(t)		6.63　t
埋立ごみ量(t)		108.76　t
埋立ごみ量(㎥)		131　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		131　㎥
埋立残余容量(㎥)		57,708　㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日	令和 7年12月18日	
検査結果日	令和 7年12月26日	
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.4
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.7
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	15.8
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	3.1
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	6.7
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	12.0

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○			○	○	○	○	○						

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　1　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		92.20　t
	収集ごみ	55.88　t
	直接ごみ	36.32　t
中間処理残渣(t)		6.80　t
埋立ごみ量(t)		99.00　t
埋立ごみ量(㎥)		119　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		119　㎥
埋立残余容量(㎥)		57,589　㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		令和 8年1月22日
検査結果日		令和 8年2月9日
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	7.9
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.2
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	13.2
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.6
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	7.2
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	9.5

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○	○	○	○	○				○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　2　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		75.48　t
	収集ごみ	46.17　t
	直接ごみ	29.31　t
中間処理残渣(t)		7.28　t
埋立ごみ量(t)		82.76　t
埋立ごみ量(㎥)		99　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		99　㎥
埋立残余容量(㎥)		57,490　㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		令和 8年2月19日
検査結果日		令和 8年3月10日
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	7.9
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.1
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	11.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	5.1
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	7.0
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.5

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○		○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○				○	○	○	○					

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

士別市 環境センター 一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和　8　年　3　月

施設設置者名	士別市				
施設名	士別市環境センター一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	士別市西士別町2549番地4				
許可(届出)年月日	平成27年2月19日	許可番号	循環第127号	技術管理者名	今井　博明
埋立地面積	8,756㎡	埋立容量	80,510㎥	クローズド型処分場	2重遮水＋漏水検知
浸出水処理施設規模	11㎥/日	浸出水処理方式	浸出水集水ピット＋アルカリ・酸凝集沈殿法 （下水道放流）		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物(破砕残渣、資源化残渣)				

◆埋立状況

一般ごみ収集量(t)		104.33　t
	収集ごみ	58.01　t
	直接ごみ	46.32　t
中間処理残渣(t)		9.42　t
埋立ごみ量(t)		113.75　t
埋立ごみ量(㎥)		137　㎥
覆土量(㎥)		0.0　㎥
埋立容量(㎥)		137　㎥
埋立残余容量(㎥)		57,353　㎥

※令和7年3月末埋立残容量60,016㎥

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◆地下水、放流水等の状況

採取日		令和 8年3月5日
検査結果日		令和 8年3月24日
浸出水	pH	散水停止のため浸出水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
放流水	pH	散水停止のため放流水無し
	BOD(mg/L)	
	COD(mg/L)	
	SS(mg/L)	
	T－N(mg/L)	
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)	8.7
	電気伝導率(mS/m)　(下流)	15.2
	電気伝導率(mS/m) (地下水集排水モニタリングピット)	10.8
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)	4.3
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)	7.2
	塩化物イオン(mg/L) (地下水集排水モニタリングピット)	8.5

点検項目	悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、調整層、浸出水処理設備、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等